

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления техниче-
ской политики Департамента тех-
нической политики ПАО «Россети»



А.М. Епифанов

2019 г.



А.Г. Картушин

2019 г.

ПРОТОКОЛ № ИПД-194/19 от 28.11. 2019 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№74-10 от 05.10.2010 и дополнению

Срок действия с 28.11. 2019 г. до 28.11. 2024 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РН СЭЦ® на номинальное напряжение 110 кВ, номи-
нальный ток 1250 и 2000 А, ток термической стойкости 31,5 и 40 кА, клима-
тического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Элек-
троцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для пе-
редачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключе-
нии)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»